PFOS及びPFOA 水質検査結果

検査機関：仙台市水道局浄水部水質管理課

単位：mg/L

○令和8年8月18日 採水

高舘浄水場（原水）	高舘浄水場（浄水）	ゆりあげ港朝市会場（浄水）	下増田雨水ポンプ場（浄水）	ゆりが丘児童センター（浄水）	下余田生活センター（浄水）	堀内中継ポンプ場（浄水）
0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

◎水質基準値（令和8年4月より水質基準項目に追加）

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の量の和として50ng/L以下（＝0.00005mg/L以下）

※ 水質基準値：50ng/L以下（＝0.00005mg/L以下）

定量下限値 ： 5ng/L未満（＝0.000005mg/L未満）

定量下限値とは、その分析法又は目的とする精度において、正確に定量できる最小値のことです。