令和8年度平常項目水質検査結果

採水年月日　令和8年9月15日

試験年月日　令和8年9月15日　～　令和8年9月16日

検査機関　仙台市水道局浄水部水質管理課

検査項目	基準値	高舘浄水場（原水）※	高舘浄水場（浄水）	ゆりあげ港朝市会場	下増田雨水ポンプ場	ゆりが丘児童センター	下余田生活センター	堀内中継ポンプ場
		高舘水系				余方水系	バイパス水系	岩沢水系
気温（℃）		23.9	23.9	26.0	22.5	21.3	22.8	23.5
水温（℃）		19.2	19.1	23.8	24.1	21.7	22.6	24.2
一般細菌（個/ml）	100個/ml　以下	340	0	0	0	0	0	0
大腸菌（MPN/100ml）	検出されないこと	12.0	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン	200mg/l　以下	5.9	10.0	10.2	10.0	9.4	9.6	7.7
ジェオスミン	0.01μg/l　以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
2-メチルイソボルネオール	0.01μg/l　以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001	0.001未満
有機物{有機炭素（TOC）の量}	3mg/l　以下	2.0	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8以上8.6　以下	7.0	7.0	7.3	7.1	7.4	7.5	7.5
味（種類）	異常でないこと	試験せず	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気（種類）	異常でないこと	藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度（度）	5　以下	12	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度（度）	2　以下	3.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	0.1　以上	試験せず	0.82	0.40	0.46	0.54	0.59	0.55
嫌気性芽胞菌（CFU/100ml）		2	－	－	－	－	－	－

※原水については基準値の設定がありません